

## SKÖTSELROUTINER

**K = Kontroll**  
**R = Rengöring**  
**S = Smörjning**

Komponent	Varje vecka	Varje månad	Varje halvår	Varje år	Övrigt
Huv			K	K, R	
Ytterväggsgaller				K, R	
Fläkt			K, R	K, R	
Motor			K, R	K, R	
VÅA-batteri				K,R	
Tilluftsdon				R	
Frånluftsdon				R	
Kanalsystem				R vart 3:dje år	
Luftdon				R vart 3:dje år	

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska utföras vart <sup>trejok</sup> fjärde år.

**Se även fabrikantanvisningar under flik 8**